

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)

129090, Москва, Проспект Мира, 19

Телефон: 681-59-01

Факс: 688-93-81

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 06-616/14
о назначении административного наказания

«29» 07 2014 г.

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Лукин В. В.

(фамилия, имя, отчество должностного лица)

рассмотрев материалы дела № Ю-616/14, -

УСТАНОВИЛ:

09.07.2014 главный специалист Мосжилинспекции Курьянов Д.М. произвел осмотр технического состояния жилищного фонда, в ходе которого установлено следующее: Государственное унитарное предприятие г.Москвы Дирекция единого заказчика района "Нагатинский Затон", являющееся организацией, ответственной за содержание многоквартирных домов по адресам: г. Москва, Коломенская ул., д. 25, Кленовый бульв., д. 10, к. 2, совершило нарушение требований нормативов г. Москвы по эксплуатации жилищного фонда:

п.3.2 ЖНМ-96-01/4 "Подготовка к сезонной эксплуатации жилых зданий"

п.3.6; п.3.10 ЖНМ-98-01/10 "Содержание подвальных помещений жилых домов"

п.2.3 ЖНМ-97-02/2 "Содержание подъездов жилых домов"

а именно:

Неплотное примыкание кровельного покрытия к парапету, выступающим конструкциям и разрывы местами по адресам: Коломенская ул., д.25, Кленовый б-р., д.10, к.2;

Неисправность теплоизоляции трубопровода ЦО в подвале;

Неисправность теплоизоляции трубопровода ГВС в подвале;

Нарушение стяжки пола (провалы) в подвале 1 отсек по адресу: Коломенская ул., д. 25;

Отслоение окрасочного слоя 7 этаж 3 подъезд;

Наличие бытового мусора в подвале 1 отсек по адресу: Кленовый бульв., д. 10, к. 2.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.9 ч.1, 29.10, 29.11, Кодекса РФ об административных правонарушениях, -

