

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)

129090, Москва, Проспект Мира, 19

Телефон: 681-59-01

Факс: 688-93-81

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 02-460/13

о назначении административного наказания

« 01 » 08 2013 г.

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы

Лукин В. В.

(фамилия, имя, отчество должностного лица)

рассмотрев материалы дела № С-460/13 , -

УСТАНОВИЛ:

24.06.2013 г. главный специалист Мосжилинспекции Водопойников С.В. произвел осмотр технического состояния жилищного фонда, в ходе которого установлено следующее:

Государственное унитарное предприятие города Москвы Дирекция Единого Заказчика Восточное Дегунино, являющееся организацией, ответственной за содержание многоквартирного дома по адресу: г. Москва, Дубнинская ул., д. 30Б, совершило нарушение требований нормативов г. Москвы по эксплуатации жилищного фонда, в результате нарушен:

п.3.2

ЖНМ-96-01/4 «Подготовка к сезонной эксплуатации жилых зданий»,

А ИМЕННО:

Неплотный притвор входной двери в подвал.

Нарушена теплоизоляция на трубопроводе ХВС.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.9 ч.1, 29.10, 29.11, Кодекса РФ об административных правонарушениях, -

